

Информация о контрольном мероприятии за 2024 год

<p>Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия *</p>	<p>План (тема) контрольного мероприятия *</p>	<p>Период проведения *</p>	<p>Выявленные нарушения</p>	<p>Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия</p>
<p>Федеральный государственный пожарный надзор</p>	<p>Профилактический визит</p>	<p>Начало: 19.03.2024 Окончание: 19.03.2024</p>	<p>1.Отсутствует система, дублирующая сигналы автоматической установки пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. 2.Со второго, третьего и четвертого этажей здания отсутствуют вторые эвакуационные выходы для безопасной эвакуации людей при пожаре. 3. из помещения зала отсутствует эвакуационный выход 4. на первом этаже здания, в помещениях для детского сада отсутствуют вторые эвакуационные выходы для безопасной эвакуации людей при пожаре</p>	<p>Ввиду того, что это требует частичной перестройки здания по всем 4-м этажам</p>

			<p>5. первичные средства пожаротушения (огнетушители) просрочены</p> <p>6. не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения</p> <p>7. в здании отсутствует система противодымной защиты</p> <p>8. на кровле здания отсутствует ограждения</p> <p>9. не организована проверка на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения</p> <p>10. в помещении спортзала отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации</p>	
Государственная инспекция труда по Республике Ингушетия	Профилактический визит	Начало: 09.09.2024 Окончания: 09.09.2024	-----	-----