

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУ

«СОШ-ДС № 22 г. Назрань»

_____Х.М. Сайнарова

« ___ » _____ 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по мерам пожарной безопасности при проведении
новогодних праздников

1. Общие положения

1.1. Установка елки без предварительного осмотра представителями пожарного надзора запрещается.

1.2. Елку разрешается устанавливать в помещениях, расположенных не выше 2 этажа. В сборно-щитовых и деревянных зданиях установка елок запрещается. Вместимость зала или помещения, в котором установлена елка, должна быть не более 15 человек на каждые 10 кв. м пола.

1.3. Помещение, в котором устанавливается елка, обеспечивается не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими установленным требованиям.

1.4. У входа в помещение, предназначенное для установки елки, и в самом помещении следует иметь дополнительно 3-4 огнетушителя и покрывало (одеяло).

1.5. Перед началом новогоднего праздника в помещении проверяется исправность освещения, обеспеченность помещения средствами пожаротушения и соблюдение других противопожарных мероприятий, гарантирующих безопасность присутствующих на празднике.

1.6. При проведении новогоднего праздника разрабатывается план эвакуации присутствующих в помещении на случай возникновения пожара и согласовывается с органом пожарной охраны.

1.7. При проведении новогоднего праздника с участием детей в помещении, где устраивается елка, все выходы оставляются открытыми и у каждого выхода находится дежурный. Кроме того, выставляется пожарный пост, который обязан осуществлять строгий контроль за соблюдением установленных мер пожарной безопасности.

1.8. Помещения, где находятся телефоны, должны быть открыты. У телефонных аппаратов вывешиваются указатели номера телефона ближайшей пожарной команды.

1.9. При проведении праздников запрещается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки-петарды, бенгальские огни, магний, устраивать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- использовать ставни для затемнения помещений.

1.10. Участие в новогоднем празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из бумаги, ваты и других легко возгораемых материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

2. Украшение елки

2.1. Елка устанавливается на устойчивой подставке или в бочке с землей, песком и ограждается барьером. Устанавливать елку в проходах или у выходов из помещения запрещается.

2.2. Размеры елки должны быть таковыми, чтобы ветки не касались стен и потолка и находились от них на расстоянии не менее 1 метра.

2.3. При украшении елки запрещается:

- украшать ее игрушками из легкогорючих материалов, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- применять для иллюминации свечи;
- обсыпать елку бертолетовой солью.

3. Освещение елки

3.1. При отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки проводятся в светлое время суток.

3.2. Устройство электрического освещения елки производится только опытным электромонтером с соблюдением требований пожарной безопасности. Как правило, иллюминацию елки следует производить только через понижающий трансформатор с напряжением не более 36 В. При использовании электрической сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 13 В, мощность каждой лампочки не должна превышать 25 Вт.

3.3. Электропроводка к гирляндам закрепляется в ламповых патронах или припаивается к цоколям лампочек горячим способом с обязательной изоляцией оголенных мест. Применение для электрического освещения елок проводов, предназначенных для телефонных и радиотрансляционных сетей, запрещается. При подвеске гирлянд не допускается накручивание провода в углы и повреждение изоляции. Перед подвеской на елку следует проверить каждую гирлянду путем включения в сеть.

3.4. Включение освещения елки производится через штепсельную розетку. Включение и выключение освещения предусматриваются независимо от общей системы освещения помещения, где установлена елка. Подключение электрооборудования елки к сети осуществляется сверху исправным и хорошо изолированным проводом. Если подключение осуществляется снизу, то провода следует предохранять от механических повреждений.

3.5. Электросеть, от которой будет осуществляться питание электрооборудования елки, должна:

- быть исправной и соответствовать нагрузке;
- иметь предохранители, соответствующие допустимой нагрузке на провода;
- иметь исправные штепсельные розетки.

3.6. Освещение елки включается только на период проведения праздничных мероприятий.

3.7. При любой неисправности в иллюминации, мигании лампочек, нагреве проводов, искрении и т.п., елка немедленно обесточивается.

4. Извлечения из Правил противопожарного режима в Российской Федерации

4.1. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

- а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

4.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

4.3. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.